

武定县 2025 年《城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作》水质监测结果

附件 1

城市水厂一览表

(第一季度)

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	武定县牧澄自来水有限公司	狮山镇古柏村委会石将军龙潭	李冬梅	0878-8711277
2	武定县鸿盛供水有限责任公司	狮山镇恕德村委会恕德村龙潭	邓志伟	0878-8835480

填报单位（公章）：武定县疾病预防控制中心 填报人：起嘉婷
单位负责人： 陈松清 填报时间： 2025 年 3 月 13 日

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表
(第一季度)

序号	采样地点
1	武定县牧澄自来水有限公司内（出厂水）
2	狮山镇复兴街 23 号（末梢水）
3	狮山镇中沟路中段 30 号（末梢水）
4	狮山镇明惠路 34-1 鹏婷百货店（末梢水）
5	武定县鸿盛供水有限责任公司内（出厂水）
6	武定县供销社院内（末梢水）
7	狮山镇罗婺彝寨 1 号地 A7-202 号茶百道（末梢水）
8	永武高速武定停车区（末梢水）
9	
10	
11	

填报单位（公章）：武定县疾病预防控制中心 填报人：起嘉婷
单位负责人： 陈松清 填报时间： 2025 年 3 月 13 日

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第一季度）

序号	采样点名称	采样时间	监 测 指 标									
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)（mg/L）	消毒剂余量	
											游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	狮山镇复兴街 23 号（末梢水）	2 月 25 日	未检出	未检出	未检出	<5	0.07	无	无	0.23	0.100	
2	狮山镇中沟路中段 30 号（末梢水）	2 月 25 日	未检出	未检出	未检出	<5	0.06	无	无	0.99	0.100	
3	狮山镇明惠路 34-1 鹏婷百货店（末梢水）	2 月 25 日	未检出	未检出	未检出	<5	0.07	无	无	1.36	0.100	
4	武定县供销社院内（末梢水）	2 月 25 日	未检出	未检出	未检出	<5	0.06	无	无	1.52	0.200	
5	狮山镇罗婺彝寨 1 号地 A7-202 号茶百道（末梢水）	2 月 25 日	未检出	未检出	未检出	<5	0.06	无	无	1.94	0.300	
6	永武高速武定停车区（末梢水）	2 月 25 日	未检出	未检出	未检出	<5	0.07	无	无	1.03	0.100	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.05~2mg/L；二氧化氯为 0.02~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：武定县疾病预防控制中心
单位负责人：陈松清

填报人：起嘉婷
填报时间：2025 年 3 月 13 日